

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION LIMITED
(A Government of India Enterprise)



पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र

एफ-3, सेंट्रल रोड, एम्.आई.डी.सी. एरिया, मरोल, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.
दूरभाष : 022-28202691 • फैक्स : 022-28235434, 28202630 • ई-मेल : wrldc@posoco.in

WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE

F-3, Central Road, MIDC Area, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 093.
Phone : 022-28202691 • Telefax : 28235434, 28202630 • E-mail : wrldc@posoco.in

CIN : U40105DL2009GOI188682

Ref: WRLDC/LOGISTICS-I/SCADA-SEM/VAPI/JUNE-01

दिनांक: 18.07.17


सेवा में,
तकनीकी अनुभाग अधीक्षक
तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन 1 एवं 2,
परमाणु ऊर्जा निगम भारत सीमित,
जि.पालघर 401504
(महाराष्ट्र)

विषय: दिनांक 12/06/17 से 30/06/17 तक SCADA vs SEM की तुलना

मा. महोदय/महोदया,

विश्वसनीय एवं संघटित विद्युत प्रणाली प्रचालन करने हेतु पोसोको की नीति अनुसार कुशलता एवं प्रभावशाली सेवाओं की गुणवत्ता के लिए प.क्षे.भा.प्रे.के. ने दिनांक 12/06/17 से 30/06/17 तक ISTS इंटरफेस पर SCADA vs SEM की वास्तविक ऊर्जा लेन-देन डेटा की तुलना की। तथा यह पाया गया की प.क्षे.प्रे.के में दि. 27 से 30 जून 2017 तक 220 के.व्ही. तारापुर-वापी का SCADA डेटा उपलब्ध नहीं था। अतः गुजरात के SCADA एवं SEM आहरण डाटा में असंतुलन है। आप से अनुरोध है की परिस्थिति का विश्लेषण करे एवं पुनरावृत्ति टालने हेतु निवारक कार्रवाई करे।

यह डेटा प.क्षे.भा.प्रे.के. की वैबसाइट पर निम्नलिखित स्थान पर मौजूद है। यह जानकारी केवल परिचालन का विश्लेषण करने एवं मापन व्यवस्था में भूल सुधार के लिए है एवं इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य / सौदे के लिए न किया जाय।
<http://www.wrldc.org/ScadaVsSEM/>

आपका आभारी

समित कुमार साहा
मुख्य प्रबन्धक
प.क्षे.भा.प्रे.के.

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION LIMITED
(A Government of India Enterprise)



पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र

एफ-3, सेन्ट्रल रोड, एम्.आई.डी.सी. एरिया, मरोल, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.
दूरभाष : 022-28202691 • फैक्स : 022-28235434, 28202630 • ई-मेल : wrldc@posoco.in

WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE

F-3, Central Road, MIDC Area, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 093.
Phone : 022-28202691 • Telefax : 28235434, 28202630 • E-mail : wrldc@posoco.in
CIN : U40105DL2009GOI188682

Ref: WRLDC/LOGISTICS-I/SCADA-SEM/TARAPUR/JUNE01

Date: 18.07.17

To,

Technical Section Superintendent
Tarapur Atomic Power Station 1& 2,
Nuclear Power Corporation of India Ltd.
Dist. - Palghar, 401504
Maharashtra

Sub : Reporting of SCADA vs SEM comparison for 12/06/17 to 30/06/17

Dear Sir

In line with the POSOCO policy towards enhancement of quality of services for reliable and integrated power system operation in an efficient and effective manner, WRLDC has carried out SCADA vs SEM comparison of Actual energy interchange at ISTS interface for the period 12/06/17 to 30/06/17. It is noticed that SCADA data of 220 kV Tarapur-Vapi was suspect at WRLDC from 27th to 30th June'17. Hence mismatch in SCADA and SEM drawl data of Gujarat is noticed on respective dates. Therefore, it is requested to analyse the same and take up preventive action for any further occurrence.

The data has been updated at WRLDC web site at the following location. This information is given only for operational analysis and correction on measurement system and would not be used for any commercial purpose / transaction.

<http://www.wrldc.org/ScadaVsSEM/>

Yours faithfully

Samit Kumar Saha
Chief Manager
WRLDC